

Liikuntahalli Lappis-Areenan 1. kerroksessa samanaikaisesti sallitun enimmäishenkilömäärän vahvistaminen tilapäisessä käytössä

TeknVk 25.11.2025 § 80
374/10.03.02.02/2025

Valmistelija

Virpi Nokua, rakennustarkastaja

Lappajärven kunnassa on tullut ajankohtaiseksi tarkastella Nissintie 49:ssä sijaitsevan liikuntahalli Lappis-Areenan käyttöä tapahtumissa ja tilaisuuksissa, missä henkilömäärä voisi ylittää nykyisin rakennuksessa samanaikaisesti sallitun enimmäishenkilömäärän 250 henkilöä. Parven suurin samanaikaisesti sallittu henkilömäärä on 45 henkilöä.

Rakennusvalvontaa on pyydetty selvittämään, voiko liikuntahallissa samanaikaisesti oleskella 350 henkilöä.

Liikuntahalli on paloluokaltaan P2-luokan, 2-kerroksinen kokoontumisrakennus, jonka yläpohjan teräsrakenteet ovat paloluokkaa P0.

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 8 § taulukon 2 mukaan 2-kerroksisen kokoontumisrakennuksen suurin sallittu henkilömäärä on 250 henkilöä.

Pelastusviranomaisen 17.11.2025 antaman lausunnon mukaan, mikäli henkilömäärää halutaan tilapäisesti korottaa 350 henkilöön, rakennusta on käytettävä 1-kerroksisena kokoontumisrakennuksena, jolloin parven käyttö on estettävä.

Aiemmin hyväksytyn poistumistiekaavion mukaan alakerran poistumisteiden leveys riittää 350 henkilölle.

Lisäksi pelastusviranomaisen lausunnon mukaan tilapäisen henkilömäärän ylittävässä käytössä tulee erityisesti varmistaa:

- Poistumisreittien aukipitäminen ja esteettömyys koko tapahtuman ajan
- Alkusammutuskaluston saatavuus ja toimintakunto (esim. käsisammuttimet ja sammutuspeitteet)
- Riittävä henkilökunnan ohjeistus ja tapahtuman valvonta poistumisturvallisuuden varmistamiseksi.

Normaalikäytössä liikuntahallissa samanaikaisesti sallittu henkilömäärä on yhä 250 henkilöä, joista parvella saa samanaikaisesti olla enintään 45 henkilöä.

Koska liikuntahallissa samanaikaisesti sallitun enimmäismäärän nostaminen 1. kerroksessa 350 henkilöön edellyttää yllä mainittujen ehtojen noudattamista ja valvomista, kyse on tilapäisestä erikseen sovittavasta käytöstä.

Liikuntahallissa on mahdollista lukita väliovi sisäänkäynnin aulasta parvelle johtavaan portaikkoon. Portaikkoon on myös oma lukittava ulko-ovi.

Rakentamislaki 41 § Kokoontumistilat. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakentamisluvassa tai paloturvallisuuden vuoksi erikseen tarvittavassa päätöksessä vahvistettava samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tätä koskeva ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Rakennusvalvontaviranomainen vahvistaa liikuntahalli Lappis-Areenan 1. kerroksessa samanaikaisesti sallituksi enimmäishenkilömääräksi tilapäisesti 350 henkilöä ehdolla, että parven käyttö on estetty, poistumisreittien aukipitäminen ja esteettömyys on turvattu koko tapahtuman ajan, alkusammutuskaluston saatavuus ja toimintakunto on varmistettu sekä tapahtuman henkilökunta on riittävästi ohjeistettu ja poistumisturvallisuuden varmistaminen valvottu.

Perustelut: Poistumisteiden leveys riittää 1. kerroksessa 350 henkilölle.
RakL 41 §

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505 tai
rakennustarkastaja Virpi Nokua, puh. 044 3699504, s-posti
etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.